

別記様式 5

自動火災報知設備の概要表

(その1)

機 種		蓄積	自動	遠隔	種 別	個 数	
感 知 器	式 型 ( )						
	型式番号 感 第 号 製造会社名						
	式 型 ( )						
	型式番号 感 第 号 製造会社名						
	式 型 ( )						
	型式番号 感 第 号 製造会社名						
	式 型 ( )						
	型式番号 感 第 号 製造会社名						
	式 型 ( )						
	型式番号 感 第 号 製造会社名						
	式 型 ( )						
	型式番号 感 第 号 製造会社名						
	式 型 ( )						
	型式番号 感 第 号 製造会社名						
	式 型 ( )						
	型式番号 感 第 号 製造会社名						
	発 信 機	屋内型 型 級 個	型式番号 発第 号	製造会社名			
		屋外型 型 級 個	型式番号 発第 号	製造会社名			
表 示 灯	V 個						
中 継 器	種 別	回 線 数	電 源 供 給 方 式			設 置 台 数	
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
	自動・遠隔・アナログ・その他 (型式番号 中第 号)		専用 (予備電源 V AH) ・受信機・その他 ( )				
製 造 会 社 名							

別記様式 5

(その2)

受信機	蓄積式・二信号式・アナログ式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・その他 ( )									
	P・GP型 級 / 回線 R・GR型 自火報点数 点 その他 ( ) 点数 点 予備点数 点									
	予備電源 (DC V AH)			設置場所			階 室			
	型式番号 受第 号			製造会社名						
表示器	/ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点									
	/ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点									
電源	常用電源	単相・三相 AC V 非常電源専用受電設備回路・電灯回路・動力回路								
		DC V AH 充電方式 (トリクル・浮動) 使用別 (専用・共用 ( ))								
	非常電源	非常電源専用受電設備 単相・三相 AC V								
		蓄電池設備 DC V AH 充電方式 (トリクル・浮動) 使用別 (専用・共用 ( ))								
音響装置	主音響装置 (内蔵されているものは除く)	ベル・サイレン・電子ブザー・音声合成・その他 ( )								
		鐘径 mm	定格DC V mA 個							
		型式番号 ( 号)		製造会社名						
	地区音響装置	型式番号 ( 号) 認定番号 ( 号)		製造会社名						
		ベル・サイレン・電子ブザー・スピーカー・その他 ( )								
		鐘径 mm	定格DC V mA 個			dB				
	音声切替装置	型式番号 ( 号) DC V		製造会社名						
		常用電源	単相 AC V 非常電源専用受電設備回路・電灯回路							
非常電源		蓄電池設備 DC V AH 充電方式 (トリクル・浮動)								
配線	常用電源回路	ケーブル露出・電線管露出・電線管理設・その他 ( )								
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他 ( )								
	警報回路	耐熱電源・電線管露出・電線管理設・その他 ( )								
	その他回路	IV電線・ケーブル露出・電線管露出・電線管理設・その他 ( )								
関連設備	消火設備 ( )・火災通報装置・誘導灯信号装置									
	非常警報設備・放送設備・その他 ( )									
工事者区分	電源工事									
	配線工事									
	配線工事									
	配線工事									
	機器の取付け工事									
その他										

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
  - 感知器記入欄の ( ) 内は、その機能又は性能を記入すること。
  - 関連設備の消火設備 ( ) 内は、その設備等の種類を記入すること。