

<p>不活性ガス消火設備試験結果報告書</p> <p style="text-align: right;">試験実施日      年    月    日</p> <p style="text-align: center;">試験実施者</p> <p style="text-align: center;">住 所</p> <p style="text-align: center;">氏 名 <span style="float: right;">(印)</span></p>					
設置場所	設置階	防 護 対 象 物 の 種 別			
放出方式	固定式	全域放出方式	局所放出方式	設計放出時間 <span style="float: right;">sec</span>	
	移動式	設計放出時間 <span style="float: right;">sec</span>			
試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結果	
外          観	貯 蔵 消 火 剤 等		種別	量 <span style="float: right;">kg</span>	
	貯蔵容器等	設置場所等	設 置 場 所	_____	
			表 示 ・ 標 識	_____	
	機 器	機 器	貯 蔵 容 器	_____	
			表 示	_____	
			充 て ん 比 等	_____	
			容 器 弁	_____	
			容 器 弁 開 放 装 置	_____	
	安全装置・破壊板		_____		
	試   験	起 動 用 ガス容器	設 置 場 所 等		
機 器			構 造 等	_____	
		容 器 弁	_____		
選 択 弁	設置場所等	設 置 場 所	_____		
		表 示	_____		
	機 器	導 管 接 続 部 等		_____	
構 造		_____			

試 験 項 目			種 別・容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観 試 験	起 動 装 置	手 動 起 動 装 置	設 置 場 所		
			設 置 位 置	————	
			設 置 高 さ	床面からの高さ m	
			設 備 表 示	————	
			取 扱 表 示	————	
		機 器	塗 色 等	————	
			防 護 措 置	————	
			表 示 灯	————	
			ス イ ッ チ	————	
	自 動 起 動 装 置	設 置 場 所 等			
		機 器	手 動・自 動切替装置	————	
			構 造 等	————	
	感 知 器	————			
	警 報 装 置	設 置 位 置		————	
機 器		警 報 方 式	————		
		音 声再生装置の設置場所	————		
		構 造 ・ 性 能	————		
制 御 装 置	設 置 場 所 等				
	機 器 等	制 御 盤	————		
		表 示等・ス イ ッ チ類	————		
		防 護 措 置	————		
		遅 延 措 置	————		
		自 動・手 動切替装置	————		
配 管 ・ バルブ等	配 置 状 況		————		
	配 管 系 路		————		
	操 作 管 ・ 逆 止 弁		————		
	閉 止 弁	設 置 場 所			
		表 示	————		
		配 管 ・ 配 線 接 続 部	————		
		機 器 構 造	————		
	構 造 ・ 材 質		————		
口 径 ・ 使 用 数 等		————			

試 験 項 目		種 別・容 量 等 の 内 容			結 果	
外 観 試 験	噴射ヘッド	安 全 装 置 等		—		
		設 置 位 置				
		構 造 ・ 性 能		—		
	防護区画等	防 護 区 画		—		
		開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置		—		
		消 火 剤 を 付 加 す る 開 口 部 面 積		—		
		消 火 剤 流 出 防 止 措 置		—		
		開 口 部 の 位 置		—		
		消 火 剤 排 出 措 置				
		圧 力 上 昇 措 置				
		防護区画に隣接する部分の保安措置	消 火 剤 排 出 措 置		—	
	放 出 表 示 灯		—			
	警 報 装 置		—			
	電 源	常 用 電 源			V	
		非 常 電 源 の 種 別		自家発電設備・蓄電池設備		
ノズル・ホース等	設 置 位 置		—			
	構 造 ・ 性 能		—			
	表 示 灯 ・ 標 識		—			
耐 震 措 置		—				
機 能 試 験	作動試験	防 護 区 画				
		制御装置試験	遅 延 時 間			
			非 常 停 止 機 構 作 動 状 況			
			音 響 警 報 先 行 作 動 状 況			
			自 動 ・ 手 動 切 替 作 動 状 況			
			異常信号試験	短 絡 試 験		
	地 絡 試 験					
	音響警報装置試験	起 動 装 置 に よ る 作 動 状 況				
		警 報 鳴 動 状 況				
		音 量				
音 声 警 報 装 置 作 動 状 況						

試 験 項 目		種 別・容 量 等 の 内 容			結 果		
機 能 試 験	作動試験	自動警報作動状況					
		容器弁開放装置作動試験					
		選択弁作動試験					
		閉止弁作動試験					
		消火剤排出試験					
		附属装置 連動試験	作 動 状 況				
			復旧操作状況				
		放出表示灯試験					
		防護区画 に隣接す る部分の 保安措置 試験	消火剤排出状況				
			作 動 状 況				
			警報装置作動状況				
		自動冷凍 機試験	始 動 状 況	—————			
			電 流				A
			温 度 ・ 圧 力 値	°C			MPa
総 合 試 験	総合作動 試験	全域放出 方式又は 局所放出 方式	選択弁作動状況・放出系路				
			通 気 状 況				
			気 密 状 況				
			区画別貯蔵容器開放数				
			音響警報装置作動状況				
			放出表示灯点灯状況				
			附属装置作動状況				
	移動式	移動式作動状況					
備 考							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。  
 3 結果の欄には、良否を記入すること。  
 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。  
 5 操作盤の設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。