

予防規程軽微な変更届出書

| | | | |
|---|--------------------------|------------|---------|
| 平成 年 月 日 | | | |
| 日高広域消防事務組合 管 理 者 様 | | | |
| 届 出 者 住 所 _____ (電話番号 _____) | | | |
| 氏 名 _____ ⑩ (法人にあつては、名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地) | | | |
| 設 置 者 | 住 所 | (電話 _____) | |
| | 氏 名 | | |
| 設 置 場 所 | | | |
| 製 造 所 等 の 別 (該当するものに○印) | 製造所 | 貯蔵所 | 取扱所 |
| | 貯 蔵 所 又 は 取 扱 所 の 区 分 | | |
| 設置許可年月日及び番号 | 年 月 日 | 第 | 号 |
| 変 更 内 容 | | | |
| 認可年月日及び番号 | 平成 年 月 日 | 第 | 号 |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 | | ※ 備 考 欄 |
| | | | |

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
2 ※欄は、記入しないこと。

別表第1

保安の役割分担

(第6条関係)

| 所長 | 危険物保安監督者 | | 危険物取扱者 | | 従業員 |
|----|----------|----|--------|----|-----|
| 氏名 | 氏名 | 免状 | 氏名 | 免状 | 氏名 |
| | | | ○ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備考1 ○印は、危険物保安監督者の職務代行者を示す。

2 危険物保安監督者の職務代行者に資格を有する者がいないときは、早急に資格を取得させるものとする。

別表第2

危険物施設の点検

(第14条関係)

| 点検区分 | | 点検内容 | 実施回数等 |
|------|------|---|-------------------|
| 1 | 毎日点検 | (1) 地下貯蔵タンクの油量を確認すること。 (2) 漏洩検査管等により漏れを確認すること。 (3) 消火器の配置確認をすること。 (4) 火気使用設備器具の安全確認をすること。 (5) 駐車車両状況について確認すること。 (6) 終業時のロープ、チェーン等の展張を確認すること。 (7) その他所長が必要と認める事項 | 始業時 終業時 使用時 |
| 2 | 定期点検 | 定期点検表の項目に基づき実施すること。 | 年1回以上 |
| 3 | 臨時点検 | 施設、設備に異常が生じたとき及び地震が発生したときには、設備等について点検を実施すること。 | 随時 |

別表第3

自衛消防隊組織表

(第25条関係)

| | 自衛消防隊長 | 通報連絡班 | 避難誘導班 | 消火応急措置班 |
|------------------|---------------------------|---|----------------|---------------------|
| 氏名 | | ○ | ○ | ○ |
| 氏名 | | | | |
| 氏名 | | | | |
| 氏名 | | | | |
| 任 務 内 容 | 災害活動全般の指揮及び災害の拡大防止に関すること。 | 消防機関への通報、所内外関係者への通報、消防隊の誘導、情報の提供に関すること。 | 顧客の避難誘導に関すること。 | 初期消火、流出防止措置等に関すること。 |

備考 ○印は、班長を示す。

別表第4

保 安 教 育

(第30条関係)

| 対 象 者 | 実 施 時 期 | 内 容 |
|---------|--------------------------|--|
| 全 従 業 員 | 年 1 回 | (1) 予防規程の周知徹底 (2) 火災予防上の遵守事項 (3) 安全作業等に関する基本的事項 (4) 各自の任務、責任等の周知徹底 (5) 地震対策に関する事項 (6) その他火災予防上必要な事項 |
| 新 入 社 員 | 入 社 時 | |
| そ の 他 | 関係機関が行う防災講習会等には積極的に参加する。 | |