

別記様式第22

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書												
					試験実施日		年		月	日		
試験実施者												
住所												
氏名												
印												
用途		() 項 ・		延べ面積		m ²	階数	地上	階	地階	階	
試験項目						種別・容量等の内容			結果			
試験	外観	設置場所等										
		設置数	11階以上								個	
			地下街								個	
			1の階層に設ける最大個数								個	
	1の専用幹線に設ける最大個数								個			
	専用幹線										本	
	遮断機	設置場所等										
		種類								開閉器15A・配線用遮断器20A		
	保護箱等	設置場所等								床面からの高さ		m
		保護箱										
非常用コンセントの差込み接続器												
接地												
電源	常用電源											
	非常電源の種類										専用受電・自家発・蓄電池・燃料電池	
表示灯												
機能試験	端子電圧試験		最大								V	
			最小								V	
備考												

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。